

Опции	<input type="checkbox"/> 31- разделительные задвижки на коллекторах установки
	<input type="checkbox"/> 34 - совмещённая установка водоснабжения-пожаротушения с двумя задатчиками давления. (* в разделах «Давление на выходе установки» и «Подача» необходимо заполнить колонку «водоснабжение»)
	<input type="checkbox"/> 37- с сигнализацией положения (открыто - закрыто) запорной арматуры
	<input type="checkbox"/> 38- с отдельно располагаемым модулем жокей-насоса
	<input type="checkbox"/> 39- с дополнительными требованиями к станциям управления

Дополнительные требования к насосной установке

Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, указанным в заявке в соответствии с каталогом фирмы «Линас», и отсутствие дополнительных требований, предъявляемых к изделию!

Системы регулирования АНПУ:

РК – в состав системы входит программируемый логический контроллер, обеспечивающий управление насосами. При запуске установки в режиме пожаротушения последовательно с заданной задержкой включаются все насосы (за исключением резервных). В зависимости от технических неисправностей происходит автоматическая смена насосов.

РКП – в состав системы входит программируемый логический контроллер и устройство плавного пуска, обеспечивающие управление и плавный запуск насосов в работу. При запуске установки в режиме пожаротушения последовательно через устройство плавного пуска включаются все насосы (за исключением резервных).

РКЧ – в состав системы входит программируемый логический контроллер и преобразователь частоты, обеспечивающие управление насосами и плавное регулирование параметров эксплуатации. Плавным изменением частоты вращения одного насоса система управления обеспечивает постоянное давление. Производительность установки регулируется путем включения/выключения требуемого числа насосов в зависимости от водопотребления.

Более подробно о системах регулирования - см. Каталог «Насосные установки серии АНПУ» раздел «Системы регулирования АНПУ».